



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТЕПЛОЗЕРСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №153  
от 12.04.2016г. до 12.04.2019г., выдано ФБУ «ЦСМ  
Еврейской автономной области»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № (для информации)  
на щебень

Фракция: 70-120мм

Горная порода: известняк

Предприятие - изготовитель: АО «Теплозерскцемент»

Адрес изготовителя: ЕАО, Облученский район, п. Теплозерск

Наименование и адрес потребителя \_\_\_\_\_

Паспорт выдан: « \_\_\_\_ » январь 2018г.

Партия № \_\_\_\_\_ в вагонах №№ \_\_\_\_\_

**Результаты лабораторных испытаний:**

Марка щебня по прочности \_\_\_\_\_ 600

Марка щебня по морозостойкости \_\_\_\_\_ F 150

Насыпная плотность, т/м<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ 1,438

Истинная плотность, г/см<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ 2,73

Содержание глины в комах, % \_\_\_\_\_ отс.

Удельная эффективная активность естественных  
радионуклидов, Бк/кг: \_\_\_\_\_ не более 370

Щебень соответствует ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных  
горных пород для строительных работ. Технические условия»

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_

Лаборант \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_