



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД»

Почтовый адрес: 692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56
тел. (42337) 94-5-71, 94-5-03, 4-76-94, e-mail: dsz@dsz.schebenka.ru

Лаборатория контроля качества выпускаемой продукции
Свидетельство об аттестации № ИЛ-ССК-00494 от 20.03.2024 г.

Документ о качестве № Б/Н на скальный крупнообломочный грунт

Дата выдачи **28.06.2026г.**

1. Производитель-поставщик (карьер): АО «Дробильно-сортировочный завод»
2. Месторождение строительного камня «Пушкарев-ключ»
3. Фактический адрес предприятия-изготовителя: 692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья д. 56).
4. Наименование и адрес потребителя: Для информации
5. Количество отгружаемой продукции, т: -----
6. Наименование материала: грунт скальный крупнообломочный, средней прочности, очень плотный
7. Номер партии -----
8. Количественные показатели:

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Значения
1.	Насыпная плотность, кг/м ³	1500
2.	Предел прочности на одноосное сжатие, МПа	15 — 49
3.	Коэффициент размягчаемости	0,9
4.	Коэффициент выветрелости	0,77
5.	Плотность обломков скального грунта, г/см ³	2,70
6.	Процентное содержание от объема партии по фракциям	не нормируется
7.	Морозостойкость	не МРЗ
8.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	105,0 ± 13,7

Соответствует ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»

Инженер лаборатории _____

подпись



Кожарова Ю.О./