



АО "ДСЗ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД»

Почтовый адрес: 692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56
тел. (42337) 94-5-71, 94-5-03, 4-76-94, e-mail: info.dsz@vostokcement.ru

Лаборатория контроля качества выпускаемой продукции
Свидетельство об аттестации № ИЛ-ССК-00494 от 20.03.2024 г.

EAC

Документ о качестве № б/н на дисперсный грунт

Дата выдачи: 27.07.2026 г.

1. Производитель-поставщик (карьер): АО «ДСЗ» ОП г. Владивосток
2. Месторождение: «Первореченское месторождение андезитов»
3. Фактический адрес предприятия-изготовителя: 690074, Приморский край, г. Владивосток, ул. Руднева, 17, тел. (423) 296-42-52, факс (423) 296-42-42
4. Наименование и адрес потребителя: ---
5. Количество отгружаемой продукции т.: ---
6. Наименование материала: дисперсный несвязный обломочный грунт малой прочности
7. Номер партии: б/н
8. Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Фактические значения
1.	Предел прочности обломков скальной породы, МПа	5-20
2.	Плотность грунта, г/см ³	2,22
3.	Плотность грунта в рыхлом состоянии, кг/м ³	1580
4.	Плотность грунта в сухом состоянии, кг/м ³	1430
5.	Пасынная плотность, кг/м ³	1580
6.	Морозостойкость	не МРЗ
7.	Водопоглощение, % не более	7,0
8.	Содержание глинистого заполнителя, % не более	30
9.	Устойчивость структуры щебня против распадов, %	1,4
10.	Разновидность элементов	мелкоглыбовая щебенисто- древяная фракция
11.	Содержание вредных компонентов и примесей: - аморфных разновидностей диоксида кремния, ммоль/дм ³	8,42
12.	- по массе сульфатов и сульфидов, кроме пирита в пересчете на SO ₃ , %;	0,37
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	135,8 ± 14,5

ГОСТ 25100-2020 «ГРУНТЫ.КЛАССИФИКАЦИЯ»

Инженер

подпись

