



# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД»

Почтовый адрес: 692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56  
тел. (42337) 94-5-71, 94-5-03, 4-76-94, e-mail: dsz@dsz.schebenka.ru

Лаборатория контроля качества выпускаемой продукции  
Свидетельство об аттестации № ИЛ-ССК-00494 от 20.03.2024 г.

## Документ о качестве № Б/Н на скальный грунт

Дата выдачи **16.05.2025г.**

1. Производитель-поставщик (карьер): АО «Дробильно-сортировочный завод»
2. Месторождение строительного камня «Пушкарев ключ»
3. Фактический адрес предприятия-изготовителя: 692778, Приморский край, г. Артем, пгт Заводской, ул. Охотничья д. 56).
4. Наименование и адрес потребителя: Для информации-----
5. Количество отгружаемой продукции, т: -----
6. Наименование материала: грунт скальный, средней и малой прочности, очень плотный
7. Номер партии -----
8. Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Значения
1.	Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	1570
2.	Предел прочности на одноосное сжатие, МПа	5 — 27
3.	Коэффициент размягчаемости	0,91
4.	Коэффициент выветрелости	0,8 – 0,9
5.	Плотность обломков скального грунта, г/см <sup>3</sup>	2,50
6.	Разновидность отдельностей	мелкоглыбовая, щебневая
7.	Размер фракции	до 800 мм
8.	Морозостойкость	не МРЗ
9.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	141,4 ± 17,6

Соответствует ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»

Техник-лаборант

подпись



/Кожарова Ю.О./