



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕПЛОЗЕРСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»**

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №928
от 08.05.2019г. до 07.05.2022г., выдано ФБУ «Хабаровский ЦСМ»

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № для информации
на щебень**

Фракция: **70-120мм**

Горная порода: **известняк**

Предприятие - изготовитель: **АО «Теплозерскцемент»**

Адрес изготовителя: **ЕАО, Облученский район, п. Теплоозерск, ул. Вокзальная 16**

Наименование и адрес потребителя _____

Паспорт выдан: « _____ » январь 2022г.

Партия № _____ в вагонах №№ _____

Результаты лабораторных испытаний:

Марка щебня по прочности _____ 600

Марка щебня по морозостойкости _____ F 100

Насыпная плотность, т/м³ _____ 1,438

Истинная плотность, г/см³ _____ 2,73

Содержание глины в комах, % _____ отс.

Удельная эффективная активность естественных
радионуклидов, Бк/кг: _____ 12

Щебень соответствует ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных
горных пород для строительных работ. Технические условия»



Начальник лаборатории _____

Лаборант _____
