



ФИЛИАЛ «ТЕПЛООЗЕРСКЦЕМЕНТ»

АО «СПАССКЦЕМЕНТ»

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №1048
от 31.03.2023г. до 12.07.2025г., выдано ФБУ «Хабаровский ЦСМ»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № (для информации)
на щебень для строительных работ

Фракция **10-20мм**

Горная порода: **известняк**

Предприятие-изготовитель: **Филиал «Теплоозерскцемент» АО «Спасскцемент»**

Адрес изготовителя: **ЕАО, Облученский район, п. Теплоозерск, ул. Вокзальная 16**

Наименование и адрес потребителя _____

Паспорт выдан «____» **май** 20 **25** г.

Партия № _____ в вагонах №№ _____

Результаты лабораторных испытаний:

Марка щебня по прочности _____ **800**

Насыпная плотность, т/м³ _____ **1,360**

Морозостойкость _____ **F 150**

Содержание зерен слабых пород, % _____ **7,5**

Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, _____ **19,4**

Содержание глины в комах, % _____ **не более 0,25**

Содержание пылевидных и глинистых частиц, % _____ **1,7**

Зерновой состав:

Полные остатки на ситах, % по массе	Диаметр отверстий контрольных сит				
	25мм	20мм	15мм	10мм	>10
По ГОСТ	до 0,5	до 10	от 30 до 60	от 90 до 100	-
По факту	0,3	9,6	57,2	96,9	100

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Бк/кг: _____ **14**

Щебень для строительных работ соответствует **ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»**

Сертификат соответствия № RU.MCC.231.488.38578 от 05.03.2025г. по 05.03.2029г.

ОС ООО «Дальстройсертификации»

Зам. начальника ОТК и лаборатории по ДСК _____

М.П.

