



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД»

Почтовый адрес: 692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56
тел. (42337) 94-5-71, 94-5-03, 4-76-94, e-mail: info.dsz@vostokcement.ru

Лаборатория контроля качества выпускаемой продукции
Свидетельство об аттестации № ИЛ-ССК-00494 от 20.03.2024 г.



Документ о качестве № б/н на скальный крупнообломочный грунт

Дата выдачи: 27.07.2026 г.

1. Производитель-поставщик (карьер): АО «ДСЗ» ОП г. Владивосток
2. Месторождение: «Первореченское месторождение андезитов»
3. Фактический адрес предприятия-изготовителя: 690074, Приморский край, г. Владивосток, ул. Руднева, 17, тел. (423) 296-42-52, факс (423) 296-42-42
4. Наименование и адрес потребителя: ---
5. Количество отгружаемой продукции т.: ---
6. Наименование материала: грунт скальный крупнообломочный, средней прочности, плотный
7. Номер партии: б/н
8. Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Фактические значения
1.	Предел прочности на одноосное сжатие, МПа	15-50
2.	Коэффициент размягчаемости	0,9
3.	Коэффициент выветрелости	0,9
4.	Плотность обломков скального грунта, г/см ³	2,7
5.	Насыпная плотность, кг/м ³	1690
6.	Процентное содержание от объема партии по фракциям	не нормируется
7.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	135,8 ± 14,5

ГОСТ 25100-2020 «ГРУНТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ»

Инженер

подпись

