



ФИЛИАЛ «ТЕПЛООЗЕРСКЦЕМЕНТ»

АО «СПАССКЦЕМЕНТ»

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №1048
от 31.03.2023г. до 12.07.2025г., выдано ФБУ «Хабаровский ЦСМ»

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № (для информации)
на щебень для строительных работ**

Фракция: **70-120мм**

Горная порода: **известняк**

Предприятие - изготовитель: **Филиал «Теплоозерскцемент» АО «Спасскцемент»**

Адрес изготовителя: **Еврейская АО, п.Теплоозерск, ул.Вокзальная, 16**

Наименование и адрес потребителя _____

Паспорт выдан: « _____ » **май** 20 **25** г.

Партия № _____ в вагонах №№ _____

Результаты лабораторных испытаний:

Марка щебня по прочности	600
Марка щебня по морозостойкости	F 100
Насыпная плотность, т/м ³	1.440
Истинная плотность, г/см ³	2,73
Содержание глины в комках, %	отс.
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	14

Щебень соответствует ГОСТ 8267-93 **«Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»**

Зам. начальника ОТК и лаборатории по ДСК _____

Лаборант ФМИ _____

М.П.